



Znak sprawy: ZP.18.2011

WYJAŚNIENIE NR 1 Z DNIA 25.08.2011

dot. przetargu nieograniczonego: „Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych pod potrzeby Klubu Integracji Społecznej”

Pytanie 1. Wyposażenie tablic elektrycznych poz. 38.

Odpowiedz: Wyposażenie tablic: wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłącznik główny FR104, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe jednofazowe 20 szt. lampki kontroli faz 3 szt. listwa neutralna 1 szt. listwa ochronna 1 szt.

Powyższe sprostowano w kosztorysie ofertowym po korekcie, załącznik do wyjaśnień z dnia 25.08.2011, pozycja 38 d.2.

Pytanie 2. W opisie technicznym jest gres polerowany 60 x 60 cm a w poz. 12 przedmiaru ujęto płytki 30 x 30 cm.

Odpowiedz: Rozmiar płytek w poz. 12 przedmiaru winien wynosić również 60 x 60 cm i dotyczy gresu polerowanego antypoślizgowego.

Pytanie 3. W pozycji 22. opisie drzwi AL nie uwzględniono szyb matowych.

Odpowiedz: Drzwi AL. powinny posiadać szyby matowe