



## URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE

---

Kunów, 2011-08-25

Znak sprawy: ZP.18.2011

### WYJAŚNIENIE NR 2 Z DNIA 25.08.2011

*dot. przetargu nieograniczonego: „Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych pod potrzeby Klubu Integracji Społecznej”*

**Pytanie 1:** Z projektu instalacji elektrycznej wynika, że w Sali konferencyjnej należy wykonać dużą ilość gniazd elektrycznych w tym trójfazowe, czy w związku z tym należy wykonać główny kabel zasilający?

**Odpowiedz:** Główny kabel zasilający YKY 5x25 mm<sup>2</sup> długości 45m podlega wymianie wraz z zabezpieczeniem RBK w rurze osłonowej  $\Phi$  37.

Powyższe sprostowano w kosztorysie ofertowym po korekcie – załącznik do wyjaśnień z dnia 25.08.2011, pozycja 54 d.2