

**Zarządzenie Nr. 30./2003**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie**  
**z dnia 3 kwietnia 2003 r.**  
**w sprawie wypadku przy pracy,**  
**jakiemu uległa Pani [REDAKTOWANA]**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, które w sposób pośredni mogły się przyczynić do wypadku przy pracy któremu uległa Pani [REDAKTOWANA] zarządzam:

1.  
Uzupełnić ubytki nawierzchni betonowej w obszarze całej kotłowni.
2.  
Oznakować zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami drogi transportowe w kotłowni.
3.  
Miejsca niebezpieczne typu przejścia zagrażające potknięciem odpowiednio oznakować.
4.  
Uzupełnić brakujące oświetlenie.
5.  
Wyposażyć pomieszczenia kotłowni we właściwe gaśnice.
6.  
Za wykonanie poleceń zawartych w pkt. 1-4 odpowiedzialnym jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie, natomiast pkt.5 Inspektor ds.BHP.
7.  
Termin wykonania 14 dni.
8.  
Zobowiązuję Inspektora ds. BHP do sprawdzenia wykonania powyższych zaleceń w ustalonym terminie i przekazanie mi informacji w sprawie ich wykonania.

**BURMISTRZ**  
*inż. Andrzej Jabłoński*