

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawę dwóch kotłów typu KWM-S o mocy 250 kW każdy, dla potrzeb budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów

1. Parametry techniczne.

Zamówienie obejmuje dostawę dwóch kotłów stalowych wodnych centralnego ogrzewania na paliwo stałe z ręcznym zasypem paliwa typu KWM-S o mocy nominalnej 250 kW każdy pracujących w układzie otwartym z obiegiem wspomaganym pompami. Kotły winny być wyposażone w wentylator sterowany mikroprocesorowym regulatorem. Kotły należy wyposażyć w kotłowy układ mieszający zabezpieczający kocioł przed spadkiem minimalnej wymaganej temperatury.

2. Paliwo.

Kocioł winien być przystosowany do spalania węgla kamiennego, asortyment miał MI, typ 31 kl.25/12 ziarnistość 31,5÷0, wg PN-82/G-97001÷3

3. Termin realizacji zamówienia 25.09.2012

4. Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami

Kocioł musi posiadać – CERTYFIKAT ZGODNOŚCI oraz CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Kocioł winien spełniać wymogi nw przepisów, dyrektyw i norm:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 (Dz .U. Nr 199/2008 poz. 1228)
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz. 2200)
- Dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EWG
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259/2005 poz. 2172)
- Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
- Ustawa z dn. 13.04.2007 r. (Dz. U. Nr 82/2007 poz. 556) o kompatybilności elektromagnetycznej elektromagnetycznej, Dyrektywa 2004/108/WE
- Norma PN-EN 303-05; 2002 część 5 „Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW”

5. Oferta na dostawę kotłów centralnego ogrzewania winna zawierać:

- Certyfikat zgodności
- Charakterystykę techniczną kotłów
- Warunki gwarancji

6. Osobą do kontaktu w sprawie udzielenia szczegółowych informacji jest:

Marek Kołodziński, tel. 41-26-13-174 wew. 36

email: m.kolodzinski@kunow.pl

7. Cena oferty

Wykonawca określi koszt kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem oraz dostawą do siedziby zamawiającego. Cena zamówienia będzie ceną ryczałtową.