

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający – Gmina Kunów wyjaśnia:

dotyczy: ZADANIE 1

PYTANIE1: Naprawa podokienników drewnianych czy wymiana na nowe i jakie? Kondycja istniejących parapetów nie przetrzyma demontażu okien. Co zrobić z istniejącymi kratami oraz okiennicami? Czy przewidzieć montaż parapetów zewnętrznych i jakich?

ODP: Zamawiający zakłada wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV komorowego, istniejące kraty i okiennice przewidziano do demontażu. Należy uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powlekana w odcieniu brązu).

PYTANIE 2: Proszę określić zakres renowacji drzwi drewnianych. Podane przez Państwa życzenia (opalani i dwukrotne lakierowanie), nie zapewnia wystarczającego wyglądu mocno nadwyreżonej zębem czasu stolarki.

ODP: Należy uwzględnić uzupełnienie brakujących listew, oraz szpachlowanie ubytków.

dotyczy: ZADANIE 2

PYTANIE 3: Czy w pojęciu „przygotowanie powierzchni pod malowanie” rozumieją Państwo zeszkobanie istniejących powłok malarskich, miejscowe szpachlowanie powierzchni i gruntowanie – czy wykonanie gładzi gipsowych?

ODP: Zgodnie z obowiązującą technologią przygotowanie powierzchni pod malowanie przewiduje zeszkobanie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków (naprawy miejscowe), gruntowanie. Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi gipsowych.