



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kunów, dnia 22.05.2020 r.

Znak sprawy: IGP.I.271.5.2020

Do wszystkich Wykonawców post. znak: IGP.I.271.5.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IGP.I.271.5.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów” (Nr ogłoszenia w BZP: 538196-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.)

Wyjaśnienie nr III treści SIWZ

Gmina Kunów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 21.05.2020 r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zamawiający przewiduje zastosowanie studni DN1200 i 1000 z wkładką żywiczną. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych DN 1000 i 1200 z dennicą z kinetą monolityczną betonową zalewaną na gotowo w zakładzie produkcyjnym, ewentualnie z kinetą betonową pokrytą powłoką z żywicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania przewidzianego w dokumentacji projektowej, tj. zastosowania studni betonowych z wkładką żywiczną.

Pytanie 2:

W przypadku studni DN 400 Zamawiający przewiduje zastosowanie rury trzonowej i teleskopu o sztywności obwodowej SN12. Czy nie wystarczające byłoby zastosowanie rury o sztywności obwodowej SN 8? Przynajmniej w przypadku teleskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań opisanych w odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 20.05.2020 r., w związku z czym nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.