

Kunów, dnia 12.03.2018 r.

Znak sprawy: IR.271.ZP.2.2018

**Do wszystkich Wykonawców post. znak: IR.271.ZP.2.2018**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.ZP.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (Nr ogłoszenia w BZP: 518230-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.)**

**Wyjaśnienie nr IV treści SIWZ**

Gmina Kunów działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji wyjaśnień nr I treści SIWZ z dnia 23.02.2018 r.:

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie:

**nr 7 z dnia 21.02.2018 r.**

**Pytanie 7:**

Dot. Załącznik do Umowy „Karta gwarancyjna” § 2 pkt. 3 „Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

b) normalnego zużycia budowli lub jego części.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie oferty kosztu części zamiennych, szybko zużywających się oraz eksploatacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

dotychczasowa treść odpowiedzi z dnia 23.02.2018 r.

Zamawiający informuje, że w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zapewnia jedynie materiały eksploatacyjne, natomiast części szybko zużywające obciążają Wykonawcę.

zmodyfikowana treść odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zapewnia materiały eksploatacyjne oraz części szybko zużywające.

**nr 8 z dnia 21.02.2018 r.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o wykreślenie z Załącznika do Umowy „Karta gwarancyjna” zapisu § 4 pkt. 6 „Ponadto w wymienionych terminach Wykonawca zapewni i pokryje bezpłatnie niezbędne przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne zainstalowanych urządzeń i materiałów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz producenta”. Zapis ten zobowiązuje wykonawcę do ponoszenia kosztów przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz producenta. Jest to jednoznaczne z bieżącą eksploatacją obiektu. Zaproponowany zapis w karcie gwarancyjnej podnosi znacznie całkowity koszt oferty.

dotychczasowa treść odpowiedzi z dnia 23.02.2018 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu.

zmodyfikowana treść odpowiedzi

Zamawiający wykreśla z załącznika do Umowy „Karta gwarancyjna” zapis § 4 pkt. 6 „*Ponadto w wymienionych terminach Wykonawca zapewni i pokryje bezpłatnie niezbędne przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne zainstalowanych urządzeń i materiałów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz producenta*”.