

Oznaczenie sprawy: ZP.6.2012

Kunów, dnia 09.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE nr 6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski –
etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym
UE Nr 2012/S 112 - 185462 z dnia 14.06.2012 r.

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kunów: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt 1:

Czy inwestor dopuszcza wykonanie korpusu pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40 t bez dodatkowych zabezpieczeń ,nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń nie wymaga stosowania dodatkowych płyt obciążających.

Odp.:

Inwestor nie dopuszcza wykonanie korpusu z wibrobetonu. Wymagania zostały szczegółowo opisane w SIWZ i STWiORB.

Pyt 2:

Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ, czy pompownie sieciowe mają być jedynie przystosowane do istniejącego monitoringu, czy też należy je wpiąć do sytemu. Jeżeli tak to do jakiego.

Odp.:

Należy dokonać wpięcia do istniejącego systemu użytkownika. Opis wymagań został ujęty w STWiORB i zawiadomieniu Nr 1 z dnia 20.06.2012 r.

Burmistrz Kunowa
Beata Duda