

Oznaczenie sprawy: ZP.6.2012

Kunów, dnia 16.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE nr 9

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski –
etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)***

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym
UE Nr 2012/S 112 - 185462 z dnia 14.06.2012 r.

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kunów: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt 1:

Czy można modyfikować przedmiary. Proszę o odpowiedź.

Odp.:

Załączone przedmiary nie są elementem wyceny przedmiotu zamówienia. Wyjaśniamy Państwu po raz kolejny, że zostały załączone tylko i wyłącznie, jako element pomocniczy do opracowania kosztorysu ofertowego wg przedstawionego wzoru będącego załącznikiem do SIWZ. Podstawowym dokumentem wyceny przedmiotu zamówienia jest kosztorys ofertowy (sprawa była szczegółowo omawiana we wszystkich zawiadomieniach od nr 2 – 8). Ewentualna modyfikacja przedmiaru robót przez Wykonawcę Zamawiającego nie interesuje.

Pyt 2:

Czy złącza licznikowe podlegają wycenie. Brak pozycji w przedmiarach jeżeli chodzi o Wymysłów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.:

Złącza licznikowe są montowane przez PGE - ZEORK i nie podlegają wycenie przez Wykonawcę. Patrz stosowny opis w pkt. 10 - przedmiotu zamówienia.

Pyt 3.:

W pompowni nr 4 w Wymysłowie w przedmiarach jest kopanie rowu 10 mb natomiast w dokumentacji 47 mb oraz kabel YKY 5 x 10 natomiast w dokumentacji ujęte kabel YAKY 4x25 odpowiednio długie. Które wartości są prawidłowe. Proszę o odpowiedź.

Odp.:

Dla pompowni P4 – w kosztorysie ofertowym koryguje się długość i wymiary kabla YAKY 4x25 mm, którego wielkość wynosi dł. 47 mb wraz z robotami ziemnymi. Stosowna korekta została wniesiona w część - W5p 4 – poz. 8.6.3 i poz. 8.6.10.

Pyt 4:

Czy przepompownie P5, P6, P7, P8, P9 również należy wycenić. Jeżeli tak to proszę o udostępnienie przedmiarów.

Odp.:

- a) pompownia nr **P5** jest objęta przedmiotem zamówienia – zał. nr W 5 p 5,
- b) pompownie nr **P8** i **P9** - (pompownie przydomowe) są objęte przedmiotem zamówienia – zał. Nr W1,
- c) pompownie nr **P6 (sieciowa)** i **P7** (przydomowa) – opis przedmiotu zamówienia pkt 9 - zawiera wyjaśnienia w powyższej sprawie tj.

cyt.: „z zakresu robót wyłączony został kanał KS 6 we wsi Janik z pompownią P6 i przydomową P7. Zakresy te nie zostały uwzględnione w postępowaniu przetargowym w kosztorysie ofertowym i nie będą przedmiotem umowy”

Stosowne dokumenty znajdują się w załącznikach do SIWZ.

Burmistrz Kunowa
Beata Duda