



| LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | |
|--|--|
| Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy podzielić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej. | |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 4100lm RASTER 31W |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44 |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44 AW1h CR |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44 AW1h WD |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 1800lm 26W IP44 |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 2500lm 18W IP66 |
| | Oprawa oświetleniowa LED 840 4000lm 27W IP66 |
| | Oprawa oświetlenia kierunkowego IP40 sufitowa |
| | Oprawa oświetlenia kierunkowego IP40 ścienna |

kanał instalacyjny 60x40

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------|
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO" | Numer rysunku E - 1.1 | Skala 1 : 100 | |
| Opis rysunku i adres obiektu Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kunów | | | |
| Adres budynku: ul. Warszawska 45BA, 27-415 Kunów , Działka nr ewid. 1897/11 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45BA, 27-415 Kunów | | | |
| Rzut parteru budynku A - Modernizacja oświetlenia | | | |
| Projektował: | mgr inż. Andrzej Kukawski | Data Wrzesień 2020 | Podpis: |
| Asystent projektanta: | | Data Wrzesień 2020 | Podpis: |