



Gmina Kunów



Kunów, dnia 17 maja 2022 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.12.2022

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.12.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.12.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00146635/01 z dnia 2022-05-05).

Wyjaśnienie nr III treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 oraz z 2022 roku poz. 872) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 17 maja 2022 roku wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Podana tolerancja wymiarów dla urządzeń siłowni zewnętrznych nie jest wystarczająca. Tolerancja wymiarów jest zbyt mała ze względu na inną technologię urządzeń aby zaproponować urządzenia zamiennie. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/-40 % od urządzeń zaprojektowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-40 % od urządzeń zaprojektowanych.

Pytanie 2:

Tolerancja wymiarowa dla urządzenia atlas (zamieniony w SWZ na wyciąg górny plus wyciskanie siedząc z poręczami dla osób niepełnosprawnych) jest zbyt mała. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które będzie miało szerokość 74 cm, długość ok 2,08 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie miało szerokość 74 cm i długość ok. 2,08 m.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca może zaproponować urządzenia ze zmiennym obciążeniem - urządzenia, które ujęte zostały w dokumentacji projektowej?



Gmina Kunów



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może zaproponować urządzenia ze zmiennym obciążeniem - urządzenia, które ujęte zostały w dokumentacji projektowej.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.