

Un. 1710. 10. 2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.
(pieczęć RZK)
J. Hauke-Bosaka 8
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9
27-400 Ostrowiec Sw. ul. Kochanowskiego 7/1d
TEL./FAX 41 71 5 47 37, kom. 602 715 714

KUNÓW, -IV-2019 r.....

PROTOKÓŁ Nr ..2219/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w KUNOWIE

....BUDYNEK ADMINISTRACYJNY.....ul.WARSZAWSKA.....nr ...45... będącym

własnością lub administrowanym przez URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE

.....KUNÓW.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K.

....A. S. przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 6 lipca 2017 r. pozycja 1332 tekst jednolity ustawy) oraz

wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne:

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. W kotłowni przewody wentylacyjne i dymowy od kotła c.o. stałopalnego są drożne. Ciągi kominowe dobre.
2. Przewody wentylacyjne w pokojach biurowych, umywalni, łazience są drożne. Brak wentylacji grawitacyjnej w łazience na I-szym piętrze – należy wykonać. Przewody i urządzenia grzewczo-wentylacyjne dopuszcza się do dalszej eksploatacji w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....marzec.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

(podpis i data)

Mistrz Kominiarski
Kaz
upr. 34395
Kielce