



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kunów, dnia 8 marca 2024 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.3.2024

**Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.3.2024**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.3.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie”; Zadanie nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00215456/01 z dnia 2024-02-22; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2024/BZP 00220849/01 z dnia 2024-02-27 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2024/BZP 00225761/01 z dnia 2024-02-29).**

**Wyjaśnienie numer II treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 7 marca 2024 roku wraz z odpowiedziami oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Dotyczy zadania numer 2**

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarem robót. Brak w przedmiarze robót branży drogowej w dziale 4 Konstrukcja nr 1 „Warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm” w ilości 2840 m<sup>2</sup>. Proszę o odpowiedź, czy warstwę tą należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym warstwę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarem robót. Opis pozycji nr 19 d.4 przedmiaru branży drogowej „Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stabilizowana georusztem trójosiowym typu 2 gr. 20 cm” wprowadza w błąd. W dokumentacji technicznej brak informacji na temat georusztu w tej warstwie. Brak też specyfikacji technicznej georusztu trójosiowego. Proszę o potwierdzenie, że warstwę tą należy wykonać i wycenić bez georusztu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż informacja na temat georusztu w przedmiotowej warstwie znajduje się w dokumentacji technicznej - projekt techniczny branży drogowej, rys. D-4 konstrukcja oraz w decyzji ZRID, załącznik nr 3a, branża drogowa, rys.4-D4. Dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany do jego wykonania.

Nadmienia się również, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 3:**

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8 z dnia 05.03.2024 r. proszę o potwierdzenie, że nie należy wyceniać pozycji 56-65 przedmiaru branży drogowej, gdyż pozycje te są zdublowane z przedmiarem Konstrukcja Przepust.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Odpowiedź:**

Zamawiający w wyjaśnieniach numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 4 marca 2024 roku, w odpowiedzi na pytanie numer 8 potwierdził konieczność wykonania jednego przepustu skrzynkowego, zatem nie należy wyceniać podwójnie tego zakresu robót.

**Dotyczy zadania numer 2 ul. Ogrodowa**

**Pytanie 4:**

W załącznikach do przetargu umieszczono projekt na zasilanie przepompowni ścieków przy ul. Kaznodziejskiej. Czy jego wykonanie wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż powyższe wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający udostępnia przedmiar jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Dotyczy zadania numer 1 ul. Partyzantów**

**Pytanie 5:**

W projekcie elektrycznym zaprojektowano przeniesienie szafy oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na stacji transformatorowej „Ogrodowa” na słup nr 1 oraz przełożenie istniejących obwodów napowietrznych oświetlenia ulicznego. W przedmiarze nie występuje powyższy zakres prac. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia przedmiar jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 6:**

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia wnosimy o zmianę wymogu złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego przed podpisaniem umowy na wymóg złożenia kosztorysu w formie uproszczonej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Pytanie 7:**

Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia robót budowlanych określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu zakończenia na zgodny z w/w artykułem lub wnioskujemy o wskazanie obiektywnej przyczyny dla której Zamawiający nie może podać terminu zakończenia robót określonego liczbą dni, tygodni, miesięcy lub lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do stanowiska Wykonawcy i w związku z tym dokonuje zmiany treści:

- **rozdziału VII (Termin wykonania zamówienia) ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia**, który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia dla obu zadań wynosi: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy”

- **§ 4 ust. 1 załącznika numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Wzór umowy)**, który otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

**Pytanie 8:**

Zgodnie z SWZ punkt VIII o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania personelem składającym się z:

- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej **w ograniczonym zakresie**
- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych **w ograniczonym zakresie**,
- Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych **w ograniczonym zakresie**.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ponieważ większość kierowników pełniących funkcje kierownika budowy lub robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, prosimy o zmianę w/w warunku „w ograniczonym zakresie” na „bez ograniczeń”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż określił minimalne wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 2029), jakie powinien spełnić Wykonawca w zakresie personelu, którym dysponuje, aby Zamawiający mógł uznać warunek za spełniony. Wykazanie w ofercie osób, które posiadają uprawnienia „bez ograniczeń” również spełni warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 punkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku).

**Dotyczy ul. Ogrodowa**

**Pytanie 9:**

W przedmiarze drogowym brak jest pozycji związanej z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym w konstrukcji nr 1. Warstwa ta wskazana jest na rysunku przekrojów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym warstwę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie 10:**

Zgodnie z opisem poz. 19 d.4 należy wykonać podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stabilizowanej georusztem trójosiowym typu 2, z kolei rysunek przekrojów konstrukcyjnych, opis techniczny oraz SST mówią tylko o podbudowie



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 bez stabilizacji georusztem. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, iż informacja na temat georusztu w przedmiotowej warstwie znajduje się w dokumentacji technicznej - projekt techniczny branży drogowej, rys. D-4 konstrukcja oraz w decyzji ZRID, załącznik nr 3a, branża drogowa, rys.4-D4. Dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany do jego wykonania.

Nadmienia się również, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 11:**

Zgodnie z opisem poz. 25 d.5 i 29 d.6 przedmiaru robót na zjazdach należy wykonać warstwę mrozoochronną gr.15cm, z kolei zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych grubość ta wynosi 20cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do celów interpretacji mają pierwszeństwo dokumenty, zgodnie z kolejnością wskazaną w §1 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym warstwę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie 12:**

Zgodnie z opisem poz. 26 d.5 i 30 d.6 przedmiaru robót na zjazdach należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa gr.15cm, z kolei zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych grubość ta wynosi 20cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 11.

**Pytanie 13:**

Prosimy o podanie koloru kostki na zjazdach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zjazdy należy wykonać z kostki w kolorze czerwonym.

**Pytanie 14:**

Zgodnie z opisem poz. 33 d.7 przedmiaru robót na chodnikach należy wykonać warstwę mrozoochronną C3/4, z kolei zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych wytrzymałość mieszanki ma wynosić C1,5/2. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 11.

**Pytanie 15:**

Prosimy o podanie koloru kostki na chodniku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodnik należy wykonać z kostki w kolorze szarym.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Pytanie 16:**

Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materiały brukarskie o standardowej nasiąkliwości od 6%.

**Pytanie 17:**

Prosimy o podanie długości i rodzaju balustrad stalowych z poz.52 d.11.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować balustrady U 11a, długość 18m.

**Pytanie 18:**

Prosimy o podanie parametrów barier ochronnych z poz. 48 d.11.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować barierę SP-06 N2W2.

**Pytanie 19:**

Zgodnie z zapisami SST D-02.01.01 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża lub zastosować wymianę gruntu umożliwiając uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne ulepszenie gruntu będzie rozliczane w ramach robót dodatkowych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia





Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

28 lutego 2024 roku), Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, placem przyszłej budowy (zalecana wizja lokalna), dokumentacją techniczną oraz przedmiarami robót, tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót w sposób gwarantujący prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia.

Dodatkowo, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku), Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Koszt prac nieobjętych dokumentacją techniczną, lecz wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia ponosi Wykonawca. W związku z powyższym opisane w pytaniu roboty należy uwzględnić w ofercie i nie będą one stanowiły robót dodatkowych.

**Pytanie 20:**

Czyją własnością jest destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych przechodzą na własność Wykonawcy, który ma obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 i 2029).

**Pytanie 21:**

Jeżeli destrukt jest własnością Zamawiającego prosimy o podanie miejsca odwozu.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy ze względu na odpowiedź Zamawiającego na pytanie numer 20.

**Dotyczy ul. Partyzantów**

**Pytanie 22:**

Czyją własnością jest destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 20.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Pytanie 23:**

Jeżeli destrukcja jest własnością Zamawiającego prosimy o podanie miejsca odwozu.

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy ze względu na odpowiedź Zamawiającego na pytanie numer 22.

**Pytanie 24:**

Prosimy o podanie głębokości koryta z poz. 12 d.3 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż głębokość koryta należy przyjąć, zgodnie z dokumentacją techniczną, stanowiącą złącznik numer 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 22 lutego 2024 roku (ujednolicony tekst po modyfikacji z dnia 28 lutego 2024 roku).

**Pytanie 25:**

Prosimy o podanie głębokości koryta z poz. 22 d.4 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 24.

**Pytanie 26:**

Prosimy o podanie głębokości koryta z poz. 29 d.5 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 24.

**Pytanie 27:**

Prosimy o podanie głębokości koryta z poz. 38 d.6 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 24.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Pytanie 28:**

Zgodnie z zapisami SST D-02.01.01 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża lub zastosować wymianę gruntu umożliwiając uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne ulepszenie gruntu będzie rozliczane w ramach robót dodatkowych.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 19.

**Pytanie 29:**

W opisie technicznym podana jest kategoria ruchu KR2, z kolei w SST D-05.03.05a i D-05.03.05a podane jest, że warstwa ścieralna powinna być wykonana na ruch KR3. Prosimy o podanie poprawnej kategorii ruchu.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

**Pytanie 30:**

Prosimy o dopuszczenie materiałów brukarskich o standardowej nasiąkliwości od 6%, która jest zgodna z normą PN-EN 1338. W związku z wycofaniem się wielu producentów z produkcji materiałów o nasiąkliwości do 5%, materiał ten jest bardzo ciężko dostępny co znacznie wydłużyłoby czas trwania kontraktu.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 16.

**Pytanie 31:**

Zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych podsypka pod kostkę betonową na chodnikach powinna wynosić 4cm. Z kolei zgodnie z opisem pozycji 28 d.4 grubość podsypki powinna wynosić 5cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 11.

**Pytanie 32:**

Zgodnie z rysunkiem przekrojów konstrukcyjnych podsypka pod kostkę betonową na chodnikach powinna wynosić 4cm. Z kolei zgodnie z opisem pozycji 37 d.5 grubość podsypki powinna wynosić 5cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie numer 11.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w treści:

**Specyfikacja Warunków Zamówienia:**

**Rozdział XV (Sposób obliczenia ceny oferty – dla każdego z zadań) w ust. 2 po zdaniu ostatnim dodaje się zapis w brzmieniu:**

„Zamawiający informuje, iż Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, Wykonawca nie może szacować wartości zamówienia tylko na ich podstawie.”

**Rozdział XVII (Termin związania ofertą) ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, to jest do dnia 12 kwietnia 2024 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

**Rozdział XVIII (Sposób i termin składania i otwarcia ofert) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:**

„4. Termin składania ofert upływa w dniu **14 marca 2024 roku o godzinie 10:00**.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 marca 2024 roku o godzinie 10:30”**.

**Nowy termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 14 marca 2024 roku do godziny 10:00**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.



Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W wyniku modyfikacji, Specyfikacja Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Działając na podstawie art. 286 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Gmina Kunów informuje, w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o dokonaniu zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 2024/BZP 00215456/01, data zamieszczenia 22 luty 2024 rok) w zakresie:

#### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (część zamówienia nr 1 i część zamówienia nr 2): 10 miesiące**

#### **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 10:30**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12**

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień numer II są:

- 1) przedmiar robót do pytania numer 4,
- 2) przedmiar robót do pytania numer 5,
- 3) ujednolicona Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 08.03.2024 r.,
- 4) ujednolicony załącznik numer 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wzór umowy po zmianach z dnia 08.03.2024 r.,
- 5) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.